

Схема расположения листов.

Технические решения:

1. Устройство вентиляции лестничной клетки N 4/01.110-2+5 на кровле N 6/01.110-2+5 выполнить в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" и СП 113.13330.2012 "СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Условные обозначения:

- граница земельного участка по сведениям ГКН 110 кв.;
- граница земельного участка по материалам межевания;
- граница земельного участка по фактическому использованию (ограждение, стена здания и т.п.);
- красная линия;
- граница зоны действия публичного сервитута - 110 кв. "Строительство линии электропередачи 0,4 кВ";
- граница зоны действия публичного сервитута - 110 кв. "Строительство линии электропередачи 0,4 кВ";
- граница зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона ВЛ 0,4 кВ);