

Муниципальное унитарное предприятие  
«Городская управляющая жилищно-эксплуатационная компания № 6»  
города Кирово-Чепецка Кировской области  
р/сч 40602810127310100067 в Кировском ОСБ № 8612, ИНН 4312129046,  
КПП 431201001, к/сч 30101810500000000609, БИК 043304609  
613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Дзержинского, 6 «а»

№ 8/н от 16.03. 2022 г.

Руководителю проектного комитета  
«Внедрение в городе Кирово-Чепецке  
целевой модели рынка тепловой  
энергии-переход в ценовую зону»  
О.В. Зузановой

В Главе 8 «СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» НА ПЕРИОД ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ ДО 2033 Г.)», не корректно составлена Таблица 3 – Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии (П42.2 МУ) . Температура на подающем трубопроводе для открытой схемы теплоснабжения, не соответствует нормам СНиП для обеспечения качественной услуги ГВС

Например : при температуре наружного воздуха -3 °С, температура на вводе в систему отопления 57 °С , а температура теплоносителя на вводе в систему ГВС каким то образом должна подняться до 70 °С и так далее.

Директор МУП «ГУЖЭК № 6»  
г. Кирово-Чепецка

И.А. Логинова