



Муниципальное образование  
«Город Кирово-Чепецк»  
Кировской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА**

ул. Первомайская, д. 6, г. Кирово-Чепецк,  
Кировская область, 613040

Телефоны: (83361) 4-50-50, 4-61-00

Факс: (83361) 4-07-83

E-mail: admchep@mail.ru

18.03.2022 № 2225-01-17

Начальнику сектора перспективного  
проектирования и развития  
тепловых сетей ООО «НИПИ  
ПРЭС» НП «Энергоэффективный  
город»

Субочеву Виктору Вячеславовичу

Тел.: +7 (981) 167-19-51

198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.  
47, корп. 2

На № \_\_\_\_\_

Замечания по проекту  
актуализированной схемы  
теплоснабжения

Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области направляет замечания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения (2022) для проведения дальнейшей работы:

№ п/п	Ссылка на главу (часть)	Замечание (предложение по корректировке)
1	<u>Глава 8 таблица 2</u> Снижены параметры теплоносителя в подающем ТП по сравнению с параметрами, отраженными в схеме ТС (актуализация 2021)	Скорректировать либо обосновать внесенные изменения
2	<u>Глава 8 часть 8 стр.43</u> Тепловая сеть по ул. Комсомольской выведена из эксплуатации при актуализации схемы ТС в 2021 году	Скорректировать
3	<u>Глава 9 стр.47</u> Формулировку – «Строительство НС не требуется» заменить на формулировку, отраженную в актуализированной схеме ТС (2021)	Формулировка актуализированной схемы ТС (2021): «Как отражено в Главе 5, в результате реализации мероприятий по строительству котельных произойдет значительное улучшение гидравлического режима у конечных потребителей в 8 и 9 мкр. города. Если планируемые мероприятия не позволят достичь нормативных показателей давления на вводах потребителей в указанных зонах, то при последующих актуализациях схемы теплоснабжения

		реализацию иных технических мероприятий (решений).»
4	<u>Глава 8 (в т.ч. во всех остальных главах схемы)</u> Переходный период в ценовой зоне завершен 01.01.2022 года, и с этой даты Кирово-Чепецк <b>уже отнесен</b> с ценовой зоне теплоснабжения	Фразу «при переходе в ценовую зону» заменить на «в ценовой зоне теплоснабжения».
5	<u>Глава 8 (в т.ч. во всех остальных главах схемы)</u> Концессионные соглашения в отношении всех муниципальных тепловых сетей заключены в 2021 году.	Фразу «при заключении концессионного соглашения» заменить на «в рамках реализации концессионных соглашений».
6	<u>Глава 8, таблица 4</u> Включить дополнительное мероприятие на 2023 год	Строительство тепловой сети в мкр Каринторф — точка подключения У 21 участок теплосети до пожарно-химической станции, ул. Александра Краева — 137 м.п., ду 50, стоимость работ по проекту 1172,479 тыс.руб.
7	<u>Глава 8</u> Включить дополнительное мероприятие по реконструкции наружного ввода тепловой сети	Реконструкция наружного ввода трубопровода теплоснабжения в здание многоквартирного дома №11 по проспекту России.
8	<u>Глава 7 (в т.ч. во всех остальных главах схемы)</u> Скорректировать принадлежность котельной и тепловых сетей в системе теплоснабжения № 003.	Скорректировать во всех главах схемы: Котельная ИК-11 (УФСИН) находится <b>в оперативном управлении ФКУ «База материально-технического и военного снабжения УФСИН по Кировской области».</b> Тепловые сети <b>находятся в оперативном управлении ФКУ «Исправительная колония №11 УФСИН России по Кировской области».</b>
9	<u>Глава 8 таблица 18</u> В сводном перечне мероприятий отсутствует мероприятие, включенное в текущем году в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры	Согласовать с ЕТО необходимость включения в схему следующего мероприятия: «Реконструкция тепловой сети от ТК10-2 до ТК10-4-8: 2Ду150 - 370 м.п.»

Заместитель главы администрации  
муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области

А.Б. Корзунин