

Главе администрации
МО «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области

05.04.2022 № 50300-25-00463

В.Г. Мохову

на № _____ от _____

**О направлении замечаний к проекту схемы
теплоснабжения**

Уважаемый Владислав Геннадьевич!

В соответствии с постановлением главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 24.02.2022 № 16/п, направляем замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области:

1. В главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» необходимо привести обоснование выбранных вариантов развития.
2. В главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» необходимо добавить раздел «Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем ГВС на закрытые», привести расчеты эффективности, сделать вывод о целесообразности закрытия системы ГВС.
3. В главе 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения» привести целевые показатели развития, предоставить расчет плановых показателей, скорректировать ключевые значения показателей.
4. В главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» привести ценовые последствия по регулируемым видам деятельности.
5. Актуализировать перечень мероприятий инвестиционной программы, включаемых в проект схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2022г в соответствии с приложением.

Приложение: 1. Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2022г.

С Уважением,

Заместитель директора
по экономике и финансам
Филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»



Д.В. Беляев

| Мероприятия инвестиционной программы на 2022г. (МО г. Кирово-Чепецк Кировской области) | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| | Площадка | Мероприятие | Затраты, тыс. руб. |
| 1 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Секционирование существующих участков тепловых сетей в районе Пав 1А, ТК 7-06а (ПИР) | 373 |
| 2 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Строительство тепловой сети от ТК 2-08 и ТК 2-09 до ТК 2-17-2: 2Ду76 -80 м.п. с выводом из работы (ПИР) | 316 |
| 3 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Реконструкция тепловой сети от ТК 4-20 до ТК 4-20-1: 2Ду200 - 73 м.п (ПИР) | 235 |
| 4 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Реконструкция тепловой сети от ТК5-06 до ТК16-2: 2Ду300-370 м.п. (ПИР) | 600 |
| 5 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Реконструкция тепловой сети от ТК9-01 до ТК 9-01-6: 2Ду150 - 461м.п. (ПИР) | 960 |
| 6 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Реконструкция тепловой сети от ТК 10-10 до ТК 10-11: 2Ду600 протяженностью 304,5 м.п.с установкой (ПИР) | 849 |
| 7 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Реконструкция тепловой сети от ТК 2-04-3 до школы № 2 (Ул.Терещенко,13): 2Ду80 - 181 м.п. (ПИР) | 315 |
| 8 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Реконструкция тепловой сети от ТК4-28 до ТК2-19: 2Ду200 - 77 м.п.; 2Ду150 - 179 м.п. (ПИР) | 510 |
| 9 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Реконструкция тепловой сети от ТК7-07 до Пав 3: 2Ду630 протяженностью 589 м.п. с уменьшением (ПИР) | 692 |
| 10 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Строительство блочно-модульной котельной мкр. Цепели с выводом из эксплуатации магистральной теплотрассы Ду500 от 7НО-42 до 7НО-57 - 2,37 км.п. (СМР) | 64 309 |
| 11 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Реконструкция тепловых сетей от ТК4-21-1 до ТК4-21-5 (СМР) | 14 045 |
| 12 | КрФ Кирово-Чепецк ТС | Реконструкция тс от ТК3-37 до ТК1-05 с отпайками (СМР) | 4 900 |
| 13 | КрФ Кирово-Чепецк ТС (концессия1) распре | Реконструкция объектов имущества в составе Объекта концессионного Соглашения с кадастровым номером 44:42:000000:702, 43:42:000000:896, 43:42:000000:662, 43:42:000000:905, 43:42:000000:593, 43:42:000000:608, 43:42:000000:616, 43:42:000000:701, 43:42:000000:700, 43:42:000000:699, 43:42:000000:1758, 43:42:000000:697, 43:42:000000:618, 43:42:000000:609, 43:42:000000:655, 43:42:000000:639, 43:42:000000:621, 43:42:000000:632, 43:42:000000:643, 43:42:000000:594, 43:42:000000:607, 43:42:000000:570, 43:42:000000:571 (ПИР) | 7 900 |
| 14 | КрФ Кирово-Чепецк ТС (концессия1) распре | Реконструкция объектов имущества в составе Объекта концессионного Соглашения с кадастровым номером 43:42:000000:572, 43:42:000000:573, 43:42:000000:574, 43:42:000000:575, 43:42:000000:577, 43:42:000000:578, 43:42:000000:579, 43:42:000000:580, 43:42:000000:581, 43:42:000000:582, 43:42:000000:583, 43:42:000000:584, 43:42:000000:585, 43:42:000000:586, 43:42:000055:368, 43:42:000000:768, 43:42:000000:275, 43:12:000083:772, 43:12:000000:967, 43:12:000000:966, 43:12:000000:971, 43:12:000000:968, 43:42:000051:345 (ПИР) ** | 6 860 |
| 15 | КрФ Кировская ТЭЦ-3 | ТПИР Устр-во систем молниезащиты | 1 369 |
| 16 | КрФ Кировская ТЭЦ-3 | ТПИР Рек.дымовой трубы № 4 | 21 423 |
| 17 | КрФ Кировская ТЭЦ-3 | ТПИР Хлораторная Установка | 2 500 |
| 18 | КрФ КирТЭЦ-3 ПГУ | ТПИР турбогенератор ст. №ТГ ГТ1 | 82 722 |
| 19 | КрФ КирТЭЦ-3 ПГУ | ТПИР Устан.кантоват рот.газ.турбин | 1 106 |
| Итого | | | 211 984 |