

Акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания»

ул. Ломоносова, д. 2а, г. Киров, Россия, 610044
Тел.: +7 (8332) 51-75-01, факс: +7 (8332) 53-67-33
www.tplusgroup.ru; e-mail: krv-ts@tplusgroup.ru

Главе Администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»

М.А. Шинкарёву

28.10.2020 № 503061-07-04384

на № _____ от _____

О замечаниях к Схеме теплоснабжения

Уважаемый Михаил Анатольевич!

По результатам рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области сообщаем следующие замечания.

1. Данные по отпуску тепловой энергии по неблочной части Кировской ТЭЦ-3 на 2021 год, приведенные в таблице 1 и таблице 42 Главы 10, не соответствуют выписке из СПБ от 24.09.2020, предоставленной РСТ Кировской области. В соответствии с указанной выпиской:

- в таблице 1 отпуск тепловой энергии в 2021 году составит 805,219 тыс. Гкал, в т.ч. хозяйственные нужды 2,64 тыс. Гкал;

- в таблице 42 отпуск тепловой энергии с коллекторов источника по п. 7 составит 805,219 тыс. Гкал, в т.ч. в горячей воде 530,322 тыс. Гкал.

2. Таблица 53 Утверждаемой части не содержит предложения по газификации потребителей в мкр.Каринторф.

3. В раздел 13.7 Утверждаемой части предлагается включить предложения по необходимости синхронизации работ по возможному переводу потребителей на индивидуальные газовые котлы с модернизацией сетей водоснабжения.

4. В Главе 7 предлагается в качестве перспективного мероприятия указать строительство котельной в районе ПМК с целью повышения надежности теплоснабжения населения в данной зоне, в т.ч. рассмотреть возможность проведения проектно-изыскательских работ в период 2021-2025 гг.

5. В Главе 7 рисунок 1 требует правки.

6. Общее замечание к мероприятию по реконструкции тепловых сетей и источников в зонах ЕТО №№002, 003, 004 : необходимо сделать примечание, что мероприятия будут выполнены только в случае перехода г. Кирово-Чепецка в ценовую зону теплоснабжения.

7. В таблице 1 Главы 16 отсутствует примечание к проекту строительства котельной в пос. Пригородный.

Врио директора АО «КТК»

И.Г. Мойсеенко