

Заместителю главы администрации
города Кирово-Чепецка

П.В. Данилову

Замечания к проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на период 2020 – 2033

(актуализация на 2021 год).

В Утверждаемой части схемы теплоснабжения муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области предлагаю обратить внимание на следующее:

- в разделе 2.2. «Описание существующих и перспективных зон индивидуальных источников теплоснабжения» в схеме прогнозируется (см. таблицы 13 и 14) скачкообразный рост потребления в 2023 году без соответствующего обоснования;
- в разделе 2.3. «Существующие и перспективные балансы мощности и тепловой нагрузки потребителей...» по всему разделу, в разделе 2.4, и соответственно в главе 7 «Предложения по строительству» предлагаю исключить БМК для поселка Пригородного Кирово-Чепецкого района, как источника тепловой энергии вне границ муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области с соответствующей корректировкой расчетов и итоговых значений;
- в разделе 3.2. таблица 20 содержит информацию только в отношении источников ЕТО ОАО «КТК» (как существующих, так и планируемых к строительству) по остальным источникам информация нулевая без соответствующих обоснований;
- в разделе 4 «Описание сценариев развития теплоснабжения..» акцент сделан только на кв. Цепели и мкр. Каринторф, при этом для Каринторфа представлен сценарий, согласно которого осуществляется снос всей малоэтажной деревянной многоквартирной застройки, что не соответствует ни Генеральному плану муниципального образования, ни Плану капитального ремонта многоквартирных домов Кировской области. Следует отметить, проект не предусматривает сценариев строительства в 23 и 10 микрорайонах, хотя для инвестиционного планирования данные территории рассматриваются в проекте схемы. Согласно проекта планировки территории 10 мкр. теплоснабжение микрорайона предусмотрено от перспективной газовой котельной. Таким образом, сценарии развития теплоснабжения требуют корректировки. Так же предлагаю исключить из данного раздела строительство БМК для поселка Пригородного Кирово-Чепецкого района;
- в разделе 6.4.1. вывод из эксплуатации тепловых сетей к поселку Пригородному Кирово-Чепецкого района предлагаю исключить, как и строительство БМК. При выводе из эксплуатации тепловой сети в кв. Цепели не указано как повлияют данные мероприятия на качество теплоснабжения 8 и 9 микрорайонов.

Двинина Н.С.

28.10.2020