



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК»
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Р06.09.2022

№ 975

г. Кирово-Чепецк

О корректировке температурного графика

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, на основании обращения Кировского филиала Публичного акционерного общества «Т Плюс» администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести и утвердить изменения в «Таблицу 69 - Утвержденный температурный график ТЭЦ-3» пункта 3.8 раздела 3 главы 1 актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 26.05.2022 № 555, изложив ее в новой редакции. Прилагается.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (Зузанова О.В.) при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области внести соответствующие изменения.

3. Отделу организационного обеспечения администрации

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (Колегова И.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр бюджетного обслуживания» города Кирово-Чепецка (Карманов Т.В.) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Корзунина А.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
главы администрации

И.А. Гагаринов

Таблица 69 - Утвержденный температурный график ТЭЦ-3

ГРАФИК

температур сетевой воды на коллекторах ТЭЦ-3

Температура наружного воздуха, °С	Температура в подающем трубопроводе Т1 тепловой сети, °С	Температура в обратном трубопроводе Т2 тепловой сети, °С	Температура в подающих трубопроводах систем отопления зданий, °С	Перепад температур на трубопроводах тепловой сети, °С
10	70	56	61	14
9	70	54	60	16
8	70	53	59	17
7	70	52	58	18
6	70	50	57	20
5	70	49	56	21
4	70	47	55	23
3	70	46	54	24
2	70	45	53	25
1	70	43	52	27
0	72	44	53	28
-1	75	45	55	30
-2	77	46	56	31
-3	79	47	57	33
-4	81	48	59	34
-5	84	48	60	35
-6	86	49	61	37
-7	88	50	63	38
-8	91	51	64	40
-9	93	52	65	41
-10	95	53	67	42
-11	97	53	68	44
-12	99	54	69	45
-13	102	55	71	47
-14	104	56	72	48
-15	106	57	73	50
-16	108	57	74	51
-17	111	58	76	52
-18	113	59	77	54
-19	115	60	78	55
-20	117	60	79	57
-21	119	61	81	58
-22	121	62	81	59
-23	121	61	81	60
-24	121	61	81	60
-25	121	60	80	61
-26	121	60	80	61
-27	121	59	80	62
-28	121	59	79	62
-29	121	58	79	63
-30	121	58	79	63
-31	121	57	78	64
-32	121	57	78	64
-33	121	56	78	65
-34	121	56	77	65
-35	121	55	77	66

Справочно:

1) Максимальная скорость изменения температуры в Т1

5,0 °С/час

2) Режим отпуска теплоты в межотопительный период

15,0 °С/сутки

70 °С, циркуляция