

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-04

от 02.05.2024 г.

Руководителям Управляющих компаний, Аварийной диспетчерской службы, ТСЖ, ТСН, частный сектор, МКД с НФУ, объектов социальной сферы (обслуживающих организаций):

ООО «Маргарита Сервис», ООО «Межрегионкомплект», ООО «Главсибирьстрой», ИП Чагаев, ООО «Лифтремонт», Стороненко В.Г., ООО «ПРК-групп», Начальнику департамента образования МО «Город Кирово-Чепецк»

Копия: Администрация МО «Город Кирово-Чепецк», Диспетчер Теплового узла, ГО и ЧС

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что в связи с резким похолоданием **02.05.2024г.** возобновляется отопительный сезон (далее – ОЗП) в г. Кирово-Чепецке. Основание: постановление администрации МО «Город Кирово-Чепецк» № 485 от 02.05.2024г. (опубликовано на сайте администрации МО «Город Кирово-Чепецк») и заявки КТС № 05-01.

- 1) **К 10-00 (ориентировочно) 02.05.2024г. вам необходимо обеспечить закрытие циркуляционных перемычек до вводной арматуры на сетях горячего водоснабжения в ИТП жилых домов. Все действия на ИТП выполнять поэтапно, в указанные сроки согласно перечня жилых домов приложения №1 к «Программе включения систем отопления», с учетом этажности домов и давления на ИТП;**
- 2) **После выполнении каждого этапа управляющей организации необходимо сдать рапорт в Теплоинспекцию по эл. почте: marina.kokovikhina@esplus.ru.**
Запрещается приступать к выполнению последующего этапа без сдачи рапорта.
- 3) **При невозможности установления гидравлического режима в системе отопления здания, и подъеме давления более 6,0 кгс/см² включать отопление запрещается!**
- 4) **ТСЖ, ТСН включаются строго после согласования ОРДЗ;**
- 5) **Порядок действий во избежание скачков давления в сетях, опорожнения и завоздушивания внутренних систем отопления жилых домов:**

Обязательно уведомить сотрудников тепловой инспекции о планируемых мероприятиях, и только после согласования приступить к их выполнению.

После установления циркуляции теплоносителя через элеваторный узел и принятия решения о запуске системы отопления, необходимо открыть запорную арматуру № 4 (обратная системы отопления) и воздушники в верхних точках. Открытие запорной арматуры следует производить плавно, постепенно, с контролем давления по манометру, без резких скачков давления. После выпуска воздуха и появления воды-воздушники закрыть. Открыть № 3 (подающая системы отопления).

После установления циркуляции в системе отопления, необходимо проверить:

- работу стояков отопления, а именно наличие циркуляции воды. Если циркуляции нет, значит необходимо выпустить воздух из верхних точек внутренней системы отопления (на верхних этажах здания). Обращаем внимание на недопустимость устранения воздуха из системы путем постановки системы «на слив» - длительного открытия спускных устройств и слива теплоносителя. При выполнении данных действий многократно увеличивается расход подпиточной воды, снижается давление в системе, что может привести к завоздушиванию подключенных к системе зданий, останову насосного оборудования и прекращения циркуляции в общегородских сетях;

- параметры: температуру и давление теплоносителя в тепловом пункте. Они должны соответствовать температурному графику. Обеспечить периодический контроль (примерно раз в день) наличия воздуха в общедомовой системе, повторять который необходимо до полного его удаления.

Приложение:

- Приложение №1 к «Программе включения систем теплопотребления».

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» _____

А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о.

Принял _____

должность

ф.и.о.

№ телефона

ГРАФИК включения отопления по жилому сектору г.Кирово-Чепецк

Этапы вкл. отопл ения	Планируемая дата включения	Адрес	Прим.
1	02.05..2024 После получения разрешения на включение циркуляции в СО (ориентировочно после 10:00)	ул.Ленина,30,36/4,36/1,36/2,36/3	
		ул.Сосновая,11	
		пр.Лесной,3,5,7,5/1,7/1	
		ул.Ленина,26/1, 26/2, 26/3, 26/4	
		ул.Свердлова,16,18,20,24,26,28,30,32,34,36,38,40, 21,23,27,29,31	
		ул.Ленина,20,18,16,14,12,12а	
		ул.Сосновая,4, 6, 3/1, 3/2	
		ул.Некрасова,15, 13, 7, 9, 11, 17, 19, 23/2, 23/3, 23, 25, 27	
		ул.Ленина,3	
		ул.Ленина,2/1, 2/2	
		ул.60 лет Октября,3/3, 5/3, 5/2, 3/2, 3/1, 5/1, 1/1, 1/2	
		ул.Ленина,6/1, 6/2, 6/5	
		ул.60 лет Октября,7/1, 9/1, 7/2, 9/2, 11, 13, 17, 17а	
		ул.Школьная,4, 6/1, 6/2, 8/2, 8/1, 10	
		ул.60 лет Октября,12, 10, 8, 2, 2/2, 16, 22, 24, 26/1, 26/2, 30, 32, 34/1, 34, 36	
		ул.Маяковского,1, 3, 7, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 11, 13/2	
		ул.Юбилейная,1/2, 1, 5, 7, 11, 13/1, 13/2, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31	
		ул.Володарского,13, 11/1, 11/2, 7, 1, 2, 6, 8, 12, 14, 16	
		ул.Ком.Утробина,6, 8, 3, 10а, 10, 12а, 12, 14, 16, 18, 18/1, 22, 24, 28, 7	
		ул.Победы,1, 3, 5, 7, 11	
		ул.Милицейская,1,5,7,9	
		ул.Набережная,1,2,3,4,5,6,7,6,9,10,11,12,15,16,17, 18	
		ул.Профсоюзная,1,2,4,5,6,7,8,11,12,13,16,18	
		ул.Комсомольская,6а,12	
		ул.Большевиков,1	
		ул.М.гвардии,9,10,11,14	
		ул.Свободы,5,7,8,9,10,11,12,13,13а,14,15,15а,16,1 6а,17,18,19,19а,20,20а,21,22, 23,24, 25,25а,25б,26,26а,27,29,29а, 30,31а,32,33,34а,35,35а36, 36а,37,38,39, 40,40а,41а,42,43,43а,43б,44,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,57,59,59а,62	
		ул.Труда,1,1а,2,2а,3,5,6,7,8,9,11,13,25,27,28,29,30, 31,32,33,34,35а,37,38,39, 30,31,32,33,34,35а,37,38,39, 40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,52	
		ул.Овражная,16а	

		ул.Революции,6,8,10,12	
		ул.Чепецкая,3,5,7,9,11,13,15,16,18,20,22,24,24/2,24/3	
		ул.Ленина,39,49,50,52,53,55,57,59,61	
		пр-т Кирова,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,20,22,24	
		пр-т Мира,2,3,4,5,6,7,8,9,9а,10,11,11а,12,13,14,16,17,17а,18,19,19а,20,21а,22,23,24,25,26,27,30,32	
		ул.Энгельса,1,2,3,4,5,6,7,8,11,14,17	
		ул.Горького,1,2,9,10,11,12	
		ул.Островского,2,4,11	
		ул.Спортивная,2,4,6	
		ул.Калинина,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,39а,39б	
		ул.К.Маркса,6,7,8	
		ул.Созонтова,1/1,1/2,7,9,11,13,15,17	
		ул.Первомайская,14,16,18,20,22,24,26,28,51,53,55	
		пер.Первомайский,2,4,5,6,7,8,12,14,16	
		ул.Зверева,1,3,7,9,11	
		ул.Песчаная,1	
		ул.Загородная,1,2,3,4,5,6	
		пер.Котельный,1,3,5,7,9,15,17,19	
		ул.Пролетарская,51,52,53,54,56,57,58,60,62,64,66	
		ул.Кооперативная,26,28	
1	02.05.2024 ориентировочно после 10:00 после получения разрешения на включение циркуляции в СО	МКР Каринторф	
2	02.05.2024 После получения разрешения на включение циркуляции в СО	ул.Ленина,60/1, 60/2, 58/1, 58/2, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 66/3, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 64/3, 66/4 ул.Вят.Набережная,1, 3, 7, 9, 10, 11 пр.Кирова,17, 19, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 ул. Первомайская, 4/4, 4/3, 4/2, 4/1, 6б пр.Кирова,36, 34, 32, 32а, 28, 26 пр. Мира, 35, 35а, 33, 31, 29 ул.Энгельса,18, 20 ул.Терещенко,1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21 ул.Азина,4, 3, 5, 6, 7, 8, ул.Первомайская,3, 5, 7, 9 пр. Родыгина, 1, 2, 3 пр.Дзержинского,1, 2, 3, 4, 1а, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пр.Мира,39, 41, 43, 43в, 43д, 43е, 45,47,49,49а, 51, 51а, 51б, 53а, 53, 53б, 55, 58, 62, 64/3, 64/2, 64/1,64/4, 70, 70а,74, 74а пр.Лермонтова,2а, 3, 5, 7, 7а, 9, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15 ул.Луначарского,2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 20, 22, 22а, 22б, 24, 24а	включение НПС-1

		ул.Красноармская,6, 8, 8/2, 10, 12а, 14, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9	
		ул.Рудницкого,48, 50, 54, 54а, 56, 56а	
		ул.Пушкина,10, 12, 14, 16, 18, 9, 7	
		ул.Кооперативная,47, 53, 53а, 55, 55а	
		ул.Луначарского,26, 28, 30	
3	02.05.2024 После получения разрешения на включение циркуляции в СО	ул.Сосновая,36/1,36/4,38,40,40/2,42,5/2,5,7,9	включе ние НПС- 2
		ул.Перевощикова,3,5,7,8,9,10;	
		пр.России,30,32	
		ул.Песчаная,6	
		ул.Первомайская,19,17,17/1,15,15/2	
		ул.Сосновая,28,28/2,30,32,34,39,41,26,24/1,22/3, 22/1,20,20/2, 18,16,16/2,14,10,12,12/2	
		ул.Некрасова,37,35,33,31/1,31/2,29	
		пр.России,27,29,31,28,28/1,20,15,13,11,16,18,14;	
		ул. Первомайская 15/4,15/5	
		ул.Красноармейская,11	
		ул.Пушкина,20/3,20/2,20/1	
		ул.Луначарского,25,27,29,31,33	
		ул.Бр.Васнецовых,12/1,12/2,16,8,6	
		ул.Фестивальня,3,9,9/1	
		ул.Луначарского,15/1,15а,15/2	
		ул.Фестивальня,12,4/2	
		21мкр.,д.21,17	
		ул.Луначарского,11,11/1, 11/2,11/3	
		пр.Мира,59,63,65/1	
		ул.Молодежная,5/1,5/2,9,13,15, 25,27	
		ул.Речная,4/1,4/2,6,10/1,10/2,10/3,8,16,18, 1-25	
		ул.Бр.Васнецовых,2	
4	02.05.2024 После получения разрешения на включение циркуляции в СО	ул.Мелиораторов,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,22,24,28/1	

Изменения графика, порядка этапов включения объектов теплоснабжения только по указанию Начальника Кирово-Чепецкого района тепловых сетей

При невозможности установления гидравлического режима в системе отопления здания, и подъеме давления более 6,0 кгс/см² запрещена эксплуатация систем отопления.

Включение отопления «прочих» объектов производится в установленном порядке, строго по заявлениям (приниматься на электронную почту: Zorin.Alexandr@esplus.ru, marina.kokovikhina@esplus.ru, или в клиентском зале АО «ЭнергосбыТ Плюс», г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 28).

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

А.В.Кондаков

Передал _____

должность _____

ф.и.о _____

Принял _____

должность _____

ф.и.о _____

№ телефона _____