

**ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-06 откл. по заявке (аварийная)**

Руководителю: **МУП «ГУЖЭК №6», ООО «Маяк», ООО УК «Чепецкая», ООО «Семиград», ЧС, ЮЛ**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает. По заявкам КТС № 04-23, 04-25 отключена сетевая вода с 08-00 02.05.2023

Вам необходимо на ИТП плотно закрыть запорную арматуру Т1, Т2, отключить горячее водоснабжение, отключить насосное оборудование, к 08:00 02.05.2023, при необходимости обеспечить доступ дежурной бригады КТС в подвалы МКД, по следующим адресам:

МКД


**пр. Мира 30**

**ул. Карла Маркса 6, 8**

**ул. Созонтова 1/1, 1/2**

**С 15-00 02.05.2023:** При условии наличия давления, возобновить режим горячего водоснабжения на ИТП выше указанных объектов. Включить насосное оборудование. Обеспечить минимальную циркуляцию Т2 (обратной) **с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

Директор Восточного отделения  
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

  
А.В. Кондаков

Передал \_\_\_\_\_

должность

ф.и.о

Принял \_\_\_\_\_

должность

ф.и.о

№ телефона