

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-07 откл. по заявкам

Руководителю: **МУП «ГУЖЭК №6», ООО «Маяк», ООО УК «Чепецкая», ООО «Семиград», ЧС, ЮЛ**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает. По заявкам КТС № 05-01, 05-02, 05-03 будет отключена сетевая вода с 08-00 03.05.2023

Вам необходимо на ИТП плотно закрыть запорную арматуру Т1, Т2, отключить горячее водоснабжение, отключить насосное оборудование, к 08:00 02.05.2023, при необходимости обеспечить доступ дежурной бригады КТС в подвалы МКД, по следующим адресам:

МКД

пр. Мира 2,4,6,8,10,12,14

ул. Калинина 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2,4,6,8,10,16,18

ул. Островского, 5

ул. Зверева 1,3,7,9,11

ул. Горького 1,2,3,4

ул. Ленина 39

ул. Ленина 64/1,64/2,66/1,66/2, 66/3,68/1,68/2,70/1,70/2

В. Набережная 1, 3

ч/с

ул. Свердлова 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 40

ЮЛ

МБДОУ д/сад №24 (ул. Калинина, 16а);

Кожно-венерологическое диспансерное отделение МСЧ №52 (Зверева ул., 5);

МБДОУ д/сад №6 (Ленина 66/3)

ООО «Тандер»

С 17-00 02.05.2023: При условии наличия давления, возобновить режим горячего водоснабжения на ИТП выше указанных объектов. Включить насосное оборудование. Обеспечить минимальную циркуляцию Т2 (обратной) **с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»


А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона