

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-101 откл. /перекл. по заявкам

Руководителю: ООО «СемиГрад», ООО «УК «Чепецкая», МУП «ГУЖЭК №6», ООО «Маяк», ООО УК Альтернатива», ЮЛ

Копия: Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает. По заявкам КТС № 07-29, 07-30, 07-31:

1. Отключена сетевая вода (горячее водоснабжение), с **10-00 12.07.2023**. На ИТП закрыть вводную запорную арматуру Т1 Т2 по следующим адресам:

МКД

ул. Спортивная, 6

С 17-00 13.07.2023: при условии наличия давления, включить горячее водоснабжение на ИТП выше указанных объектов. Обеспечить минимальную циркуляцию Т2 (обратной) с **мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

2. Подача сетевой воды (горячее водоснабжение) в период с **09-00 13.07.23** (ориентировочно) будет осуществляться по схеме «из Т2». Вам необходимо на ИТП домов плотно закрыть запорную арматуру по Т1, исключить перемычки в Т2, по следующим адресам:

МКД

ул. Рудницкого, 54, 54а, 56, 56а

С 17-00 13.07.2023: Выполнить переключение на режим с минимальной циркуляцией в Т2 (обратную), с **мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

3. Подача сетевой воды (горячее водоснабжение) в период с **08-00 13.07.23** (ориентировочно) будет осуществляться по схеме «из Т1». Вам необходимо на ИТП домов плотно закрыть запорную арматуру по Т2, исключить перемычки в Т1, по следующим адресам:

МКД

**ул. Калинина 39, 39а, 39б;
ул. Энгельса 10, 12;
пер. Первомайский 14, 16;
ул. Первомайская 18, 20**

С 20-00 13.07.2023: Выполнить переключение на режим с минимальной циркуляцией в Т2 (обратную), с **мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

 А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона