

**ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-183**  
**Перекл/откл. по заявкам**

Руководителю: **УК, АДС, ЮЛ**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает.

1. По заявке КТС № 09-41, № 09-42 отключена циркуляция. Сетевая вода подается по Т2 с 02-00 23.09.2023. **Возможно ухудшение гидравлического и температурного режимов в микрорайоне №6.** Вам необходимо на ИТП отключить насосное оборудование. Иных переключений производить не требуется (**кроме объектов в п. Б**), по следующим адресам:

**А) Кооперативная 47,49,51,53,53а,55,55а;**  
**Красноармейская 1,3,3а,5,5а,7,8,8/2,9,10,12а,14;**  
**Лермонтова 12а;**  
**Луначарского 14,16,20,22,22а,22б,24,24а;**  
**Мира 51,51а,51б,53а, 53,53б,55,70,70а,74,74а;**  
**Пушкина 1,7,10,12,14,16;**  
**Рудницкого 48,50,54,54а,56,56а**

ЮЛ

Красноармейская 9А (ДС №2)

Рудницкого 41 (ДС №4)

**Б) С 17-00 22.09.2023 г. закрыть зап. арм. по ОТОПЛЕНИЮ на ИТП:**

**Мира 61/3 (ГИМНАЗИЯ №2)**

**Мира 65/2 (ДС №22)**

**Почтовая 14Б (КРОО "Пойми меня")**

**Речная 4/3 (КОГКУ ЦКО)**

**Фестивальная 14/2 (ВАПК)**

**Фестивальная 16 (ВАПК)**

**Фестивальная 16 (ГИМНАЗИЯ №1)**

**С 08-00 26.09.2023 (ориентировочно):** при условии наличия циркуляции устранить завоздушивание, включить на ИТП насосное оборудование (при наличии), включить отопление, установить режим с минимальной циркуляцией в Т2 (обратную).

2. По заявке КТС № 09-43 будет отключена сетевая вода с 02-00 25.09.2023. **Возможно ухудшение гидравлического и температурного режимов в микрорайоне №7.** Вам необходимо на ИТП отключить насосное оборудование. Закрыть вводную запорную арматуру Т1 и Т2 по следующим адресам:

ЮЛ

**МБУК РЦ "ЯНТАРЬ" Сосновая ул, 1**

**МАУ СШ "ОЛИМПИА" Сосновая ул, 1а**

**С 21-00 26.09.2023 (ориентировочно):** при условии наличия давления, , устранить завоздушивание, включить на ИТП **насосное оборудование (при наличии)**, установить режим с минимальной циркуляцией в Т2 (обратную), **с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч, при условии наличия согласованных заявок- включить отопление.**

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

А.В. Кондаков

Передал \_\_\_\_\_

должность

ф.и.о

Принял \_\_\_\_\_

должность

ф.и.о

№ телефона