

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-20
о добавлении хим. реагентов

Руководителю: **МУП «ГУЖЭК №6», НФУ, АДС, ЮЛ.**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО, ЧС, ЮЛ.**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что по заявке КЧРТС № 03-02 в период с 9-00 11.03.2024 г. до окончания отопительного сезона 2023-2024 гг., в мкр. Каринторф с целью выявления утечек, в сетевую воду будет дозироваться цветной химический реагент «Уранин А». Так как система теплоснабжения микрорайона Каринторф от Котельной – закрытая, и рассчитана только на отопительную нагрузку, уведомляем вас, что использование сетевой воды на бытовые нужды, и несанкционированный слив из системы отопления – ЗАПРЕЩЕН! В случае выявления несанкционированного использования сетевой воды к виновникам будут приняты меры административного воздействия.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» _____



А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона