

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-25
Отключение/переключение, доступ, дефект

Руководителю: ТСЖ «Нептун», ООО «Семиград»

Копия: Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает:

1. с 18.05.2023г. 18-00 по заявке УК «затопление подвала внутри МКД» аварийно **отключены по Т1, Т2 (от горячего водоснабжения)**

МКД

60 лет Октября, 34,34/1

Для определения места дефекта и его балансовой принадлежности, просим направить ответственного за теплоснабжение, обеспечить доступ в подвалы мкд с 10-00 19.05.2023 60 лет Октября, 34,34/1.

2. 18.05.23 17-30 обнаружен дефект в зоне эксплуатационной ответственности УК, в подвале МКД **60 лет Октября, 32** по Т2 обратному трубопроводу. До устранения дефекта УК подача горячего водоснабжения по схеме «**по Т1 (подающей), без циркуляции**». УК просим срочно устранить дефект.

МКД

60 лет Октября, 32.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» _____


А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона