

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-32 откл. реконструкция по заявке

Руководителю: ООО «Семиград», ООО «УК «Чепецкая», ЮЛ, АДС

Копия: Администрация МО Город Кирово-Чепецк, ГО и ЧС

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает. По заявке КТС № 06-02 отключена сетевая вода (горячее водоснабжение) **с 08-00 22.05.23 до 17-00 02.06.2023** (ориентировочно).

Вам необходимо проверить на ИТП закрытое состояние запорной арматуры Т1, Т2, и обесточивание приводов насосного оборудования по следующим адресам:

МКД

ул. Юбилейная 1, 5, 7

ул. Маяковского, 12

ЮЛ

МБДОУ д/с «Надежда» - ввести в работу резервный источник ГВС (эл. водонагреватели).

С 17-00 02.06.2023: При условии наличия давления, возобновить режим горячего водоснабжения на ИТП выше указанных объектов. Включить насосное оборудование. Обеспечить минимальную циркуляцию Т2 (обратной) **с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

 А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона