

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-40 откл. по заявке

Руководителю: **ООО «Семиград», АДС**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает. По заявке КТС № 06-14 будет отключена сетевая вода (горячее водоснабжение) с **08-00 08.06.23 до 17-00 09.06.23 (ориентировочно)**.

Вам необходимо закрыть на ИТП запорную арматуру Т1, Т2, отключить насосное оборудование по следующим адресам:

МКД

Сосновая, 34

С 17-00 09.06.2023: При условии наличия давления, возобновить режим горячего водоснабжения на ИТП выше указанных объектов. Включить насосное оборудование. Обеспечить минимальную циркуляцию Т2 (обратной) **с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

Директор Восточного отделения
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»


А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона