

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-42 откл. по заявке

Руководителю: **ООО УК «Надежный дом», ООО «Семиград», ЧС, АДС**
Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает. По заявке КТС № 06-15, № 06-20 будет отключена сетевая вода (горячее водоснабжение) с 08-00 09.06.23.

Вам необходимо закрыть на ИТП запорную арматуру Т1, Т2, отключить насосное оборудование по следующим адресам:

МКД

ул.60 лет Октября, 7/1;7/2;9/1; 9/2

***пр. Россия 31, ул. Пушкина 20/1,20/2,20/3
Луначарского 38/1,38/2,38/4***

С 17-00 09.06.2023: При условии наличия давления, возобновить режим горячего водоснабжения на ИТП выше указанных объектов. Включить насосное оборудование. Обеспечить минимальную циркуляцию Т2 (обратной) **с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

ул.60 лет Октября, 7/1;7/2;9/1; 9/2

С 20-00 09.06.2023: При условии наличия давления, возобновить режим горячего водоснабжения на ИТП выше указанных объектов. Включить насосное оборудование. Обеспечить минимальную циркуляцию Т2 (обратной) **с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

Директор Восточного отделения
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»


А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона