

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-44 откл. по заявке

Руководителю: **МУП «ГУЖЭК №6», ЮЛ, АДС**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает.

По заявке КТС №12-04, для аварийного устранения дефекта будет отключена сетевая вода с 10:00 до 16:00 12.12.2022 (ориентировочно). Вам необходимо

1. отключить отопление и горячее водоснабжение, отключить насосное оборудование, к 10:00 12.12.2022, не допускать слив систем отопления, контролировать состояние внутридомовых инженерных сетей и сетей надземной прокладки, для недопущения их замораживания по следующим адресам:

МКД

ул. Ленина, 57,59,61

ЮЛ:

-Всехсвятская церковь, Колхозная, 48.

-Гаражный кооператив № Л-14, Кирово-Чепецк г., Колхозная ул, 48

-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Л.Т. БРЫЛИНА ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Кирово-Чепецк г., Ленина ул, д. 63.

2. Обеспечить доступ ремонтной бригады КТС в подвал, для устранения дефекта по Т2 Ленина,59

С 16-00 12.12.2022: При условии наличия давления, возобновить режим отопления и горячего водоснабжения на ИТП выше указанных объектов. Включить насосное оборудование. Отрегулировать температуру Т2 (обратной) не допуская превышения, согласно температурного графика.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона