

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-59 переключения

Руководителю: **ООО «Семиград», МУП «ЖЭУ №6», МУП «ГУЖЭК №6», ООО «УК «Чепецкая», ЮЛ**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что Вам необходимо выполнить переключения согласно сообщения диспетчера:

1. разрешается собрать схему на ИТП «с минимальной циркуляцией в Т2 (обратную)», с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч. по следующим адресам:

Включить с 11-00 часов 23.06.2023г.

ул. Ленина, 3

Переключить с 16-00 часов 23.06.2023г.

ул. Чепецкая 18,20,22;

ул. Азина 4;

ул. Первомайская 3;

ул. Юбилейная 1,5,7.

ул. Юбилейная, 3 - МБДОУ д/с "Надежда"

2. с 16-00 часов 23.06.2023г. переключить на ИТП схему: «**по Т1 (подающей)**». Т2 и перемычки плотно обжать, по следующим адресам:

ул. Ленина 57,59,61;

Ю.Л.

Художественная школа;

Всехсвятская церковь.

Директор Восточного отделения
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»



А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона