КИРОВ

Филиал «Кировский»
ПАО «Т Плюс»
ул. Луганская, д.51,
г. Киров, 610044

тел.: +7 (8332) 57-45-59
факс: +7 (8332) 57-44-39
e-mail: krv-secr@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-64 вкл.

Руководителю: ***ООО «Семиград», ООО «УК «Чепецкая», ООО УК «Боёвская», ООО УК «Надежный дом», АДС***
Копия: ***Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС***

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что
работы по заявке КТС № 06-41 закончены, с 21-30 часов 27.06.2023г. разрешается включение горячего водоснабжения на ИТП по схеме:

1. с минимальной циркуляцией в Т2 (обратную), с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч. по следующим адресам:

МКД

ул.Школьгая-6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10;
60-Лет Октября 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11, 13

2. с 22-00 часов 27.06.2023г. разрешается включение горячего водоснабжения на ИТП по схеме:
   с минимальной циркуляцией в Т2 (обратную), с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч. по следующим адресам:

МКД

пр.Мира,64/4

3. проверить схему включения ГВС по следующим адресам:

МКД

Лесной пр.5 – по Т1 с минимальной циркуляцией в обратный трубопровод (Т2).
Лесной пр.7 – по Т2 по тупиковой схеме. Запорная арматура по Т1 на ИТП должна быть плотно закрыта.

Директор Восточного отделения
*Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»*_____*А.В. Кондаков*

Передал _____
должность *ф.и.о*

*Принял*_____
должность ф.и.о № телефона