

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-65
Дефект тепловых сетей

Руководителю: **ЮЛ**
Копия: **ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что 21.02.2023 г. в 14-00 Дежурной бригадой КЧРТС обнаружен дефект на тепловых сетях в районе воскресной школы (за Всехсвятским Храмом), в сторону объектов потребителей по адресу:

- Кирово-Чепецк г., Колхозная ул, д. 48, г/к Л-14
- Кирово-Чепецк г., Колхозная ул, д. 48, вечерняя школа.

Производятся мероприятия по определению места дефекта и его устранения. Под отключение попали Воскресная школа и гаражные кооператив Л-14.

Вам необходимо на ИТП отключить отопление, закрыть Т1, Т2 и по возможности сдренировать теплоноситель. Не допустить размораживания трубопроводов. Об устранении дефекта и включении, будет сообщено дополнительно диспетчер КТС, тел. 4-45-65.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» _____ А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона