

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-72 откл. по заявке

Руководителю: **МУП «ГУЖЭК №6», ООО «Маяк», ООО УК «Чепецкая», ООО «Семиград», ЧС, ЮЛ**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает. По заявке № 04-09, 4-10 КТС будет отключена сетевая вода с 08-00 27.04.2023 на 1,2,3,4 кварталы. Вам необходимо на ИТП плотно закрыть запорную арматуру Т1, Т2, отключить отопление и горячее водоснабжение, отключить насосное оборудование, к 08:00 27.04.2023,

Обеспечить доступ дежурной бригады КТС в подвал МКД. Не допускать слив систем отопления, контролировать состояние внутри объектных инженерных тепловых сетей, по следующим адресам:

МКД

пр. Мира 2,4,6,8,10,12,14

ул. Калинина 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2,4,6,8,10,16,18

ул. Островского, 5

ул. Зверева 1,3,7,9,11

ул. Горького 1,2,3,4

ул. Ленина 39

ЮЛ

МБДОУ д/сад №24 (ул. Калинина, 16а);

Кожно-венерологическое диспансерное отделение МСЧ №52 (Зверева ул., 5);

ООО «Азимут»

С 12-00 27.04.2023: При условии наличия давления, возобновить режим горячего водоснабжения на ИТП ниже указанного объекта. Включить насосное оборудование. Отрегулировать температуру Т2 (обратной) не допуская превышения, согласно температурного графика.

пр. Мира 2,6,8,10,12,14

ул. Калинина 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2,4,6,8,10,16,18

ул. Островского, 5

ул. Зверева 1,3,7,9,11

ул. Горького 1,2,3,4

ул. Ленина 39

С 19-00 27.04.2023: При условии наличия давления, возобновить режим горячего водоснабжения на ИТП ниже указанного объекта. Включить насосное оборудование. Отрегулировать температуру Т2 (обратной) не допуская превышения, согласно температурного графика.

пр. Мира 4 .

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона