

**ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-75 откл. по заявке**

Руководителю: **ООО «Семиград», АДС**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает.

По заявке КТС № 07-01 будет отключена сетевая вода (горячее водоснабжение) с **08-00 03.07.2023.**  
На ИТП домов исключить перемычки. Закрыть запорную арматуру Т1, Т2 на вводе элеваторных узлов.  
При наличии отключить насосное оборудование по следующим адресам:

**МКД**

пр. Лесной 3, 5, 5/1, 7, 7/1

**С 17-00 03.07.2023:** При условии наличия давления, проверить режим горячего водоснабжения на ИТП выше указанных объектов. Включить насосное оборудование. Обеспечить минимальную циркуляцию Т2 (обратной) с **мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

Директор Восточного отделения  
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»



А.В. Кондаков

Передал \_\_\_\_\_

должность

ф.и.о

Принял \_\_\_\_\_

должность

ф.и.о

№ телефона