

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-77 переключения

Руководителю: **ООО «Семиград», МУП «ГУЖЭК №6», АДС**
Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает,

- с 20-00 часов 30.06.2023г. разрешается включение горячего водоснабжения на ИТП при наличии давления по схеме: с минимальной циркуляцией в Т2 (обратную), с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч. по следующим адресам:

Вят. Набережная 1
Вят. Набережная 3
Вят. Набережная 7
Вят. Набережная 9
Вят. Набережная 10
Вят. Набережная 11
Кирова 17
Кирова 19
Кирова 21/1
Кирова 21/2
Кирова 21/3
Кирова 21/4
Ленина 64/1
Ленина 64/2
Ленина 64/3
Ленина 66/1
Ленина 66/2
Ленина 66/3
Ленина 66/4
Ленина 68/2
Ленина 70/1
Ленина 70/2
Первомайская 4/1
Первомайская 4/2
Первомайская 4/3
Первомайская 4/4
Первомайская 6б

- с 8-30 02.07.2023г. необходимо переключить ГВС по тупиковой схеме по обратному трубопроводу (Т2) по следующим адресам:

Ленина 70/1, 70/2;
Вятская Набережная 1,3.

Директор Восточного отделения
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» _____ А.В. Кондаков

Передал _____
должность ф.и.о
Принял _____
должность ф.и.о № телефона