

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-87 откл. по заявке

Руководителю: **ООО «Семиград», МУП «ГУЖЭК №6», ТСЖ «Васнецовское» АДС**
Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает.
По заявке КТС № 07-07 будет отключена сетевая вода (горячее водоснабжение) с **03-00 06.07.2023**. Вам необходимо отключить насосное оборудование при наличии. Переключений на ИТП выполнять не требуется, по следующим адресам:
МКД

пр.России,31
ул.Пушкина 20/1, 20/2, 20/3
ул.Луначарского 25, 27, 29, 31, 33
ул.Бр.Васнецовых 6, 8, 12/1, 12/2, 16

С 20-00 06.07.2023: При условии наличия давления, проверить режим горячего водоснабжения на ИТП выше указанных объектов. Включить насосное оборудование. Обеспечить минимальную циркуляцию Т2 (обратной) **с мгновенным расходом не более 0,25 т/ч.**

Директор Восточного отделения
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»



А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона

Продление заявки до 14:00 07.07.2023г.