

**ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-8**  
**перекл-режим по заявке**

**Руководителю: УК, объекты соц. сфера, ЮЛ, АДС**

**Копия: Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает.

По заявке КТС № 11-02 будет отключено отопление с **08-00 02.11.2023**. Вам необходимо на ИТП отключить насосное оборудование (при наличии). **Закреть вводную запорную арматуру по прямому трубопроводу (Т1)**. Обратный трубопровод останется в работе, по следующим адресам:

МКД

В. Набережная 1,3,7,9,10,11,

Кирова 17,19,21/1,21/2,21/3,21/4,

Ленина 64/1,64/2,64/3,66/1,66/2,66/3,66/4,68/2,70/1,70/2,

Первомайская 4/1,4/2,4/3,4/4,66

ЮЛ

МБДОУ д/сад №6, №13

Школы №5, №7

В.Набережная,3/2,5,

Ленина,60/3,

Первомайская,4/5, 4/6, 6, 6а,

Кирова,25,

Терещенко,2

На время проведения аварийно-восстановительных работ КТС возможно ухудшение гидравлического и температурного режима в МКР № 2, № 4.

**С 17-00 02.11.2023 (ориентировочно):** на ИТП открыть запорную арматуру Т1 (подающий), включить насосное оборудование и отопление выше указанных объектов. Отрегулировать смещение, температуру подачи в систему отопления, и Т2 согласно температурных графиков.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

  
А.В. Кондаков

Передал \_\_\_\_\_

должность

ф.и.о

Принял \_\_\_\_\_

должность

ф.и.о

№ телефона