
ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-47 откл. по заявке

Руководителю: **МУП «ГУЖЭК №6», АДС**

Копия: **Администрация МО Город Кирово-Чепецк», ГО и ЧС**

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает.

По заявке КТС №12-06, для аварийного устранения дефекта будет отключена сетевая вода с 10:00 до 16-00 22.12.2022 (ориентировочно). Вам необходимо отключить отопление, к 10:00 22.12.2022, не допускать слив систем отопления, контролировать состояние внутридомовых инженерных сетей для недопущения их замораживания по следующим адресам:

МКД

ул. Ленинская, 10 (мкр. Каринторф)

С 16-00 22.12.2022: При условии наличия давления, возобновить режим отопления на ИТП выше указанных объектов. Отрегулировать температуру Т2 (обратной) не допуская превышения, согласно температурного графика.

Директор Восточного отделения
Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»


А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона