

Разрешено включение ГВС по тупитковой схеме по Т2:

Кирова 17

Кирова 19

Кирова 21/1

Кирова 21/2

Кирова 21/3

Кирова 21/4

Ленина 64/1

Ленина 64/2

Ленина 64/3

Ленина 66/1

Ленина 66/2

Ленина 66/3

Ленина 66/4

Ленина 68/2

Ленина 70/1

Ленина 70/2

Первомайская 4/1

Первомайская 4/2

Первомайская 4/3

Первомайская 4/4

Первомайская 6б

На ИТП домов Т1 плотно закрыть и обжать

Разрешено включение ГВС по тупитковой схеме по Т2:

Вят. Набережная 1

Вят. Набережная 3

Вят. Набережная 7

Вят. Набережная 9

Вят. Набережная 10

Вят. Набережная 11

На ИТП домов Т1 плотно закрыть и обжать

Разрешено включение ГВС с минимальной циркуляцией из подающего в обратный трубопровод при наличии давления с 17-00 28.06.2023 :

- Энгельса 18, 20, 20а

- Мира 29, 31, 33, 33а, 35,35а, 37

- Кирова 26, 28, 30, 32, 32а, 34

- Первомайская 8, 10

Разрешено включение ГВС с минимальной циркуляцией из подающего в обратный трубопровод при наличии давления:

- Кирова 7, 9, 11, 13, 15

- Ленина 58/1, 58/2, 60/1, 60/2