

Общество с ограниченной ответственностью
"ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
г. Кирово-Чепецка

613040, Россия, Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.36/2
тел.: +7 (83361) 5-30-50
E-mail: sekretar@k4voda.ru
<http://vvks.ru/>

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 104 от 20.09.2024

Уведомляю Вас, что в связи с аварией на водоводе по адресу ул. Школьная 2 отключено ХВС 20.09.24 с 02 часов 10 минут.

В результате отключения аварийного участка под ограничение водоснабжения попали следующие потребители:

- жилые многоквартирные дома (всего 446 чел.)
ул. Школьная 4, 6/1.

- другие объекты:
д/с № 20 (Ленина 6/4), школа № 10 (Школьная 4/2)
пер. Базовый

Начало ремонтных работ 20.09.24 с 08-00.

Диаметр аварийного водовода 300 мм.

При ремонтных работах задействованы:

- аварийная бригада – 6 человек
- автомототехника – 6 ед.

Ресурсоснабжающим организациям прошу направить своих представителей для согласования земляных работ, время и место согласования будет уточнено диспетчером.

Прогнозируемое время окончания работ 20.09.24 в 20-00

Главный инженер

Р.В. Сунцов