

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**"ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"**  
**г. Кирово-Чепецка**

---

613040, Россия, Кировская обл.,  
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.36/2  
тел.: +7 (83361) 5-30-50  
E-mail: sekretar@k4voda.ru  
<http://vvks.ru/>

**ТЕЛЕФОНОГРАММА № 110**

Уведомляю Вас, что в связи с аварией на водоводе по ул. Терещенко д. 19 отключено холодное водоснабжение 06.12.23 в 22 часа 30 минут.

В результате отключения под ограничение водоснабжения попали следующие потребители:

- жилые дома (жителей – 253 чел.):  
ул. Терещенко д.17, 19, 21

Начало ремонтных работ запланировано 07.12.23 с 08-30  
Диаметр аварийного водовода 150 мм

При ремонтных работах задействованы:  
аварийная бригада - 5 человек  
автомототехника - 6 единицы.

Прогнозируемое окончание работ: 07.12.23 в 18-00

Подвоз воды не возможен в связи с низкой температурой воздуха.

Главный инженер

Р.В. Сунцов