

Общество с ограниченной ответственностью
"ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
г. Кирово-Чепецка

613040, Россия, Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.36/2
тел.: +7 (83361) 5-30-50
E-mail: sekretar@k4voda.ru
<http://vvks.ru/>

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 12 от 08.03.2025

Уведомляю Вас, что в связи с аварией на водоводе по ул. Азина 4 отключено холодное водоснабжение 08.03.25 в 23-40

В результате отключения под ограничение водоснабжения попадают следующие потребители:

- жилые многоквартирные дома (всего 896 чел.):
ул. Азина 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ресурсоснабжающим организациям прошу направить своего представителя для согласования земляных работ, время и место согласования будет уточнено диспетчером ООО «ВВКС» г.Кирово-Чепецка.

Начало ремонтных работ: 09.03.2025 с 08-30

Диаметр аварийного водовода 150 мм

При ремонтных работах задействованы:

аварийная бригада - 7 человек
автотехника - 5 единицы.

Прогнозируемое окончание работ: 09.03.23 в 18-00

По ул. Азина 4 и 6 (между домами на стоянке) 09.03.25 в 06-00 будет выставлена бочка с водой.

Главный инженер

Р.В. Сунцов