

После проведения ГИ секции 17 и выявлении дефекта по прямому магистральному трубопроводу с 16:30 19.06.2024г. включено ГВС по тупиковой схеме по обратному трубопроводу на МКД: Некрасова 29,31/1,31/2,33/1,35,37, Сосновая 22/2; школа №6, д/с №19. Остаются на циркуляции: МКД Некрасова 23,25,27; д/с №17.