|     | Планируемые отключения Кирово-Чепецк                                 |       |                 |               |           |         |               |  |   |                               |             |   |                 |       |          |       |   |
|-----|--|-------|-----------------|---------------|-----------|---------|---------------|--|---|-------------------------------|-------------|---|-----------------|-------|----------|-------|---|
| Р-н | Отключаемый  | Dy    | Причина         | Принад.       | Кол. деф. | Вид     | ид Жилые дома |  |   | Организации                   | Школы и д/с |   | План откл./вкл. |       |          |       | Примечание  |
| №   | участок  | откл. | отключения      | сетей         | 0         | pecypca | 167           |  | 0 |                               | 2           |   | дата            | время | дата     | время |   |
|     | КЧР ТС, секция 4-1 ТЭЦ-3 - 6ПАВ-1, ПАВ «Узловая», ТК-4-10, по Т1, Т2 |       | ГИ ТС по Т1 ,Т2 | собственность |           | ГВС     |               | Труда 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13; Свободы 32, 33, 33A, 34A, 35, 35A, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 40A, 41a, 42, 43, 44, 45, 46, 46*, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 59A, 62; Труда 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 43, 44, 46, 47, 49, 50,52; Свободы 7, 8, 9, 10, 11, 11*, 11*, 13, 13A, 14, 15, 15A, 16, 16A, 17/2, 17A, 19, 19A, 20, 20A, 21A, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, 25/1, 25A, 25Б, 26, 26A, 27, 29, 29A, 30, 31, 31A, 43A, 43B; Большевиков 1; Милицейская 1, 5, 7, 9; Набережная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Профсоюзная 11, 13, 16, 18; Профсоюзная 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12; Набережная 8, 9, 10, 11, 12; Набережная 8, 9, 10, 11, 12; Набережная 15, 16, 17, 18. Революции 6, 8, 10/1, 12, 16; Чепецкая 24/3, Чепецкая 18, 20, 22, 24; Ленина 55, 57, 59, 61; Чепецкая 3, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13, 15; Овражная 16,16а. |   | все объекты на данном участке | 2           | Д/С№ 15(ул. Чепецк<br>ая 10/2);<br>Художественная<br>школа (Ленина63) | 14.05.25        | 12:00 | 15.05.24 | 17:00 | На ИТП потребителей закрыть запорную арматуру по T1, T2 до 12-00 14.05.2025 г. Потребителям отключить насосное оборудование на ЦТП при наличии. |