

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
от 17.04.2015 № 431

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМАТИВЫ
СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ
КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИРОВО-ЧЕПЕЦК» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Допустимые концентрации (ДК**, мг/дм³) загрязняющих веществ.

Наименование вещества	ДК**, мг/дм ³
Взвешенные вещества	94
БПК _{полн}	136
ХПК	176
Нефтепродукты	0,49
Аммоний ион	4
Нитриты	0,08
Нитраты	40
Хлориды	83
Сульфаты	47
Фосфаты (по Р)	0,2
АПАВ	0,67
Железо раст.	0,15
Фториды	0,58
Цианиды	0,08
Хлороформ	0,011
Медь	0,002
Цинк	0,046
Никель	0,029
Хром ³⁺	0,004
Хром ⁶⁺	0,022
Жиры	11